

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 24 » июля 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-136/23**

Срок действия с 24.07.2023 г. по 24.07.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы напряжения заземляемые с литой изоляцией ЗНОЛ-СЭЩ-10, ЗНОЛ-СЭЩ-20, ЗНОЛ-СЭЩ-35 климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 2, ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1, на классы напряжения 10, 20, 35 кВ, сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64 изготавливаемые по ТУ 3414-197-15356352-2013 (изм. 12)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара» (АО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара») г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электроцит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара» (АО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара») г. Самара, Заводское шоссе, д.11

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в сетях, в которых исключено появление феррорезонанса