


РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»


П.Ю. Корсунов
« » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»


А. Г. Картушин
« 30 » _____ июля _____ 2020 г.

ПРОТОКОЛ № ШД-154/20 от 30.07.2020 г.

**по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
от 19.04.2010 №24-10 и дополнению**

Срок действия с 30.07.2020 г. по 30.07.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные типа ВВМ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630, 1000А (номинальный ток отключения 20 кА) и 1250, 1600 А (номинальный ток отключения 31,5 кА), климатического исполнения У, категории размещения 2, изготовленные по ТУ 27.12.10.110-228-15356352-2018 с изм.№14.

ЗАЯВИТЕЛЬ/ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
443048, г.Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления
ОАО «Электрощит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора; степень защиты оболочки привода выключателя соответствует IP40)